


SCALE 1: 75

PIRMĀ STĀVA PLĀNS  
Apkure



Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m <sup>2</sup> )	Segums (m <sup>2</sup> )	
			dēļi	līzes
101	Vējveris	6,16		6,16
102	Saimniec. telpa	7,82		9,88
103	Dzīvojamā istaba	19,30	19,30	
104	Gujamistaba	15,15	15,15	
105	Virtuve	16,95		16,95
106	Ēdamtelpa	12,70	12,70	
107	Dzīvojamā istaba	31,64	31,64	
108	WC	5,68		5,68
<b>KOPĀ:</b>		<b>115,40</b>	<b>78,79</b>	<b>38,67</b>

14,00	1	70
17,64	1	88
16,95	1	85
12,70	1	64
5,68	1	38
15,15	1	76
19,30	2	48
5,03	1	25
6,16	1	31

**K1-8**  
L=48 m  
VA=200mm  
δ=100mm  
Pe-Xa Ø16


**K1-7**  
L=48 m  
VA=200mm  
δ=100mm  
Pe-Xa Ø16

Telpas termostats (nov.piemērs)

Pienēmtie apzīmējumi

- SA Siltuma avots-ārēja katla telpa
- T1 Siltumnesēja padeve no SA
- T2 Siltumnesēja atgaita uz SA
- K1 Sadales kolektoru skapis (zemgr.apk.)
- KŠ Kompensācijas šuve
- Iz Malu izolējošā lēnta
- T1,T2 Siltumnesēja pavadu kontūriem
- TT1 Telpas termostats izvēlams

**Piezīmes**  
Par pamatu izvēlēta Uponor silto grīdu sistēma  
Termostatu skaits un novietojums precizējami.



Artikuls	b [mm]	h [mm]
1046991	555	820-910
1046992	710	820-910
1046993	785	820-910

zemgrīdas apkures kolektoru skapis-10 kont.  
Uponor, sajaucējmezgls Push  
uz kol.skapi un 2.st.atzaru  
EcofTex Thermo Twin  
2x25x2,3/175 no ārējā SA  
-1.2 M

**Pasūtītājs:** SIA „DEBAXX”  
PVN LV 40103477012, Kandavas nov.,  
Kandavas pag., „Aizdzīre”  
Proj.vad. A.Klavīnš  
Izpildītājs M.Jurševskis jūn.2015  
Pārē.  
Pasūtītāja numurs 03M/2015

**Objekts:** Dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Terpiņi”,  
Kandava. Kandavas novads kad.9062015002  
**Apkures ierīkošana-**  
**stāva plāns**  
**M 1:50**  
Stadija TP Lapa AVŪK-  
**SIA SanMeistars**  
Būvkomersanta reg.LV41203020053